

## ГРАФИК

проведения работ по техническому обслуживанию на 20\_\_ год.

		2015				2016								
<b>№</b> π/π	Наименование работ	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август			
1.	1. Техническое обслуживание КИП и Автоматики													
1.1	Проведение испытаний автоматики безопасности по всем параметрам контроля путем доведения каждого из них до установленного значения, с составлением актов проверки.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.2	Проверка работоспособности КИПиА систем регулирования и управления	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3	Технический осмотр целостности корпусов, крышек и изоляции, надежность механических соединений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4	Проверка наличия люфтов в отдельных узлах и соединениях и при необходимости устранение их, проверка запорно-регулирующих устройств, состояния электропривода.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.5	Протяжка контактов электрических соединений, промывка контактов реле, проверка настойки датчиков и при необходимости корректировка.	X			X			X			X			
1.6	Трансформатор зажигания: обследование, проверка кабеля зажигания; проверка электродов, проверка зазора, проверка искры; проверка смесительной головки, состояние огневой трубы.							X						
1.7	Регулировка газовоздушной смеси, функциональный контроль							X						
2.	2. Техническое обслуживание системы контроля загазованности													
2.1	Проверка срабатывания электромагнитного отсечного клапана	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2	Проверка срабатывания сигнализаторов загазованности поверочной газовой смесью, с составлением актов проверки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3	Проведение метрологической поверки													



Приложение № 1 к Договору №\_\_ от 1 сентября 20\_\_\_ г. (продолжение)

	Наименование работ	2015				2016								
<b>№</b> п/п		Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
3. Техническое обслуживание ГРУ, внутреннего газопровода														
3.1	Осмотр технического состояния	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.2	Техническое обслуживание	X			X			X			X			
3.3	Проверка параметров срабатывания	X			X			X			X			
3.4	Текущий ремонт									X				
4	4 Техническое обслуживание наружного газопровода													
4.1	Обход и осмотр трассы подземного газопровода	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2	Обход и осмотр трассы надземного газопровода	X			X			X			X			
4.3	Проверка технического состояния запорной арматуры	X			X			X			X			
4.4	Проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений	X			X			X			X			
5	5 Техническое обслуживание узла учета газа													
5.1	Технический осмотр состояния счетчика газа, проверка уровня масла, при необходимости доливка	X			X			X			X			

Качество услуг соответствует требованиям действующего законодательства РФ, а также требованиям, предъявляемым ГОСТами, СНИПами, «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», технической документацией эксплуатационного оборудования.

X

X

X

ЗАКАЗЧИК:	подрядчик:

Проверка технического состояния счетчика

газа, согласно методики ЛГТИ.407221.007Д1